

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: 76-32-00, факс (3919) 76-18-00, ugps2@atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (3919) 76-18-00, 73-39-08, 73-39-30, ogpn Ugps2@mail.ru

**Предписание № 19/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

«Детский сад № 60 «Снегурочка»»

отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от «07» марта 2018 года № 19, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период:

«14» марта 2018 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«16» марта 2018 года с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 30 минут

«19» марта 2018 года с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 30 минут

инспектором ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» - государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору капитаном внутренней службы Захаровой Викторией Николаевной проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты по адресу: ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, пр-т Курчатова, д. 26 «А» совместно с законным представителем юридического лица – заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 60 «Снегурочка»» Евсюковой Н.Ю.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующее нарушение требований пожарной безопасности, выявленное в ходе проверки:

Телефон доверия - 761800

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Здание детского дошкольного образовательного учреждения оснащено СОУЭ не в соответствии с требованиями таблицы 2 СП 3.13130.2009.	ст. 6, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 - «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 3.1, 7, таблица 2 СП 3.13130.2009; п. 5.1, таблица 2 НПБ 104-03.	29.03.2019	

Устранение указанного нарушения требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по его устранению.

При несогласии с указанным нарушением требований пожарной безопасности и (или) сроками его устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОФГПН ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 2 МЧС России» -
государственный инспектор ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС
России» по пожарному надзору
Захарова Виктория Николаевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)



"19" марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 60 «Снегурочка»
Евсюкова Наталья Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

"19" марта 2018 г.

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)